

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – etap Ib, II, IIIb”

W odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: W udostępnionej dokumentacji brak jest schematów montażowych rozdzielnic elektrycznych. Załączone opisy oraz schematy są niewystarczające do prawidłowego przygotowania oferty. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji elektrycznej.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację. Schematy montażowe rozdzielnic elektrycznych uwarunkowane są wybranym przez Wykonawców producentem urządzeń jakie zostaną zamontowane w oczyszczalni i przepompowniach ścieków. W przypadku przepompowni ścieków podłączenie do zasilania szafki sterującej pozostaje po stronie Zamawiającego.

Z-ca Wójta
/-/ mgr Michał Sitek