

Betonowy blok oporowy dla trójników i korków rury PE



Przekrój A-A



Średnica trójnika mm	A cm	B cm	h cm	i cm	b cm	Pow. oporowa cm^2	Średn. konców. przew.
100/100	25	20	30	50	25	1500	100
100/100	25	20	25	40	20	1000	80
80/80	25	20	25	40	20	1000	80
80/50	20	20	20	25	20	500	50

WODNIK rok założenia 1989

przygotowanie inwestycji
projektowanie
nadzór autorski
nadzór inwestorski

ul.Pogodna 16
42-202 Częstochowa
czeremuszkin@interia.pl

Temat	Kolonia Klepaczka, ul.Transportowa, Zielona, gm.Kamienica Polska (działka nr ewid. 106 i 82/13, obr. Kolonia Klepaczka z k.m. 2)				
Treść rysunku	Odcinek sieci wodociągowej Blok oporowy betonowy dla trójników i korków				
Nr oprac.	3243/P	Data	I 2014 r	Skala	Nr rys.
Projektował	mgr inż. Józef Czeremuszkin				8/10
Opracował	mgr inż. Marcin Szmidla				