

H 1




1. trójnik żeliwny DN 100/80
2. kołnierz specjalny SYSTEM 2000 PE/żeliwo DN100
3. proj. wodociąg PE RC Ø 125
4. zasuwa kołnierzowa DN 80
5. kształtka dwukołnierzowa DN 80 L=400
6. hydrant podziemny
7. obudowa teleskopowa do zasuw
8. skrzynka uliczna żeliwna do zasuw
9. kolano stopowe DN 80
10. skrzynka uliczna żeliwna do hydrantów

UWAGA: Trójniki żeliwne, zasuwy, hydranty należy umieszczać na blokach oporowych




UWAGA: Trójniki żeliwne, zasuwy, hydranty należy umieszczać na blokach oporowych

H 2



1. proj. wodociąg PE RC Ø 125
2. kołnierz specjalny SYSTEM 2000 PE/żeliwo DN100
3. redukcja żeliwna dwukołnierzowa DN100/DN80
4. zasuwa kołnierzowa DN 80
5. kształtka dwukołnierzowa DN 80 L=400
6. hydrant podziemny
7. obudowa teleskopowa do zasuw
8. skrzynka uliczna żeliwna do zasuw
9. kolano stopowe DN 80
10. skrzynka uliczna żeliwna do hydrantów

UWAGA: Trójniki żeliwne, zasuwy, hydranty należy umieszczać na blokach oporowych



Inwestor:	GMINA KAMIENICA POLSKA UL. KONOPNICKIEJ 12, 42–260 KAMIENICA POLSKA				
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY				
Branża:	SANITARNA				
Temat:	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Osiny – ul. Jasna, gm. Kamienica Polska dz. nr ewid. 226/1, 225/18 – km. 2 Osiny, obręb 0003 Osiny, jednostka ewid. 240404_2 Kamienica Polska				
Projektował:	mgr inż. Alojzy Sawicki	19/1966/Kt	specjalnosc sanitarna	XI/2016	
Sprawdził:	mgr inż. Seweryn Urbański	SLK/3876/POOS/11	specjalnosc sanitarna	XI/2016	
SCHEMAT MONTAŻOWY HYDRANTÓW PODZIEMNYCH H1, H2				Skala –/--	Nr rysunku 5