

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZĘSTOCHOWIE  
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344-99-00    fax 34 362-72-10    e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Częstochowa, 10.09.2020 r.

NS/HKiŚ.4562-81/20

**EKOKAM Sp. z o.o.  
ul. M. Konopnickiej 12  
42-260 Kamienica Polska**

**ORZECZENIA I OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ  
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt. 1 i 3, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje orzeczenia i ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Zawada:


1. nr analizy: 86/20, pobranej dnia 05.02.2020 r.  
miejsce poboru – Osiny, ul. Częstochowska 165, Przedszkole  
W badanym zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
2. nr próby: 57, pobranej dnia 10.03.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej  
miejsce poboru – Zawada I, ul. Botaniczna 14  
W badanym zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
3. nr próby: 144, pobranej dnia 02.06.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej  
miejsce poboru – Kamienica Polska, ul. Magazynowa 34  
W badanym zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

4. nr próby: 261, pobranej dnia 13.07.2020 r.  
miejsce poboru – Zawada - hydrofornia  
W badanym zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
5. nr próby: 262, pobranej dnia 13.07.2020 r.  
miejsce poboru – Kamienica Polska, Urząd Gminy, I piętro – kran w pomieszczeniu socjalnym  
W badanej próbce wody stwierdzono nieprawidłową barwę, mętność i nieakceptowalny zapach wody oraz podwyższoną zawartość żelaza, co jest niezgodne z załącznikiem nr 1, cz. C, tabela 2, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).  
Pozostałe badane parametry fizykochemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne były zgodne załącznikiem nr 1 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia. W stanie obecnym woda była warunkowo przydatna do spożycia.

**Ocena okresowa dla wodociągu Zawada w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.**

W badanej próbce wody surowej (nr analizy 260) stwierdzono nieakceptowalny zapach wody.

Załączniki: sprawozdania z badań nr 260 i 262 – 2 szt.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Zawadzie  
  
dr n. med. Dariusz Nowicki

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Kamienica Polska  
ul. M. Konopnickiej 12  
42-260 Kamienica Polska
3. NS/HŻŻi PU
4. a/a