

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344-99-00 fax 34 362-72-10 e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Częstochowa, 09.03.2021 r.

NS-HKiŚ.903.79.2021

**Wójt Gminy Kamienica Polska
ul. Marii Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska**

**OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych wydanych na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych i wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także sprawozdań z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej dostarczonych przez producentów, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Kamienica Polska za 2020 rok.

1. Wykaz producentów wody:

Producentami wody dla gminy Kamienica Polska byli: EKOKAM Sp. z o.o. Kamienica Polska (wodociągi: Zawada i Rudnik Wielki) oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, które dostarczało wodę z ujęcia w Nieradzie dla odbiorców miejscowości Zawisna.

2. Produkcja wody:

EKOKAM Sp. z o.o. dostarczyło na teren gminy Kamienica Polska z 2 ujęć wodę w ilości ok. 685 m³/dobę, natomiast ok. 55 m³/dobę wody było dostarczanej przez PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie dla odbiorców miejscowości Zawisna.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

Szacunkowa liczba zaopatrywanych mieszkańców w wodę wyniosła ok. 5537 osób.

4. Jakość wody:

Na ujęciach zlokalizowanych na terenie gminy z uwagi na podwyższoną zawartość żelaza i manganu w wodzie surowej prowadzone były procesy uzdatniania w zakresie odżelaziania i odmanganiania.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez tutejszą Stację z 4 stałych punktów poboru wody zostało pobranych 7 próbek do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Badania wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone były przez przedsiębiorstwa wodociągowe zgodnie z opracowanym harmonogramem.

5. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody:

Przekroczenie barwy, mętności, żelaza oraz nieakceptowalny zapach wody w wodociągu Zawada wystąpiło w jednej badanej próbce wody. Po przepłukaniu odcinka sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji w budynku, w którym pobrano próbkę do badań jakość wody była zgodna z obowiązującymi wymaganiami.


Od użytkowników wodociągów nie wpłynęły do tutejszej Stacji interwencje o problemach związanych z jakością wody, nie zgłoszono również reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

6. Postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie w 2020 r. nie prowadził żadnych postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Do tutejszej Stacji nie wpłynęły od przedsiębiorstw wodociągowych informacje o prowadzonych pracach modernizacyjnych i remontowych na sieci wodociągów.

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w 2020 roku w ramach nadzoru bieżącego oraz kontroli wewnętrznych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) wydaje ocenę o przydatności wody do spożycia w 2020 roku na terenie gminy Kamienica Polska.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE

dr n. med. Janusz Nowicki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a