


Sieradz, 7 marca 2022 r.

PO.ZUZ.5.4210.1025.2021.AB

**INFORMACJA**  
**Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu**  
**o wydaniu decyzji administracyjnej**



Na podstawie art. 402a ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2373 ze zm.) informuję, że w dniu 15 lutego 2022 r. została wydana decyzja znak: PO.ZUZ.5.4210.1025.2021.AB w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, w zakresie obejmującym likwidację rurociągu – istniejącego gazociągu DN 250 mm w rurze ochronnej – nad rzeką Kamieniczka, na działkach o nr ewid. 222 i 223, obręb 0005 Wanaty, gm. Kamienica Polska, pow. częstochowski, woj. śląskie;
- 2) Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, w zakresie obejmującym wykonanie rurociągu – gazociągu DN 250 mm MOP 5,5, PN 6,3 MPa – pod dnem rzeki Kamieniczka w km 0+280 jej biegu, z zagłębieniem minimum 2,0 m pomiędzy górną krawędzią rury osłonowej a dnem rzeki, na działkach o nr ewid. 222 i 223, obręb 0005 Wanaty, gm. Kamienica Polska, pow. częstochowski, woj. śląskie;
- 3) Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. projektowanego gazociągu DN 250 mm MOP 5,5, PN 6,3 MPa, na działkach o nr ewid. 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 233, 309/2, obręb 0005 Wanaty, gm. Kamienica Polska, pow. częstochowski, woj. śląskie oraz na działkach o nr ewid. 267, 170, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185/1, 185/2, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 258/2, 228, obręb 0001 Kamienica Polska, gm. Kamienica Polska, pow. częstochowski, woj. śląskie.

Rozwiązanie ww. kolizji z rzeką Kamieniczka zostanie wykonane w ramach inwestycji pn. „Remont gazociągu DN250; MOP 5,5 MPa; PN 6,3 MPa relacji Trzebiesławice – Częstochowa w miejscowości Kamienica Polska”.


Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Sieradzu (Plac Wojewódzki 1, 98 – 200 Sieradz) od poniedziałku do piątku w godz. 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszej informacji.

W dniu 7 marca 2022 r. została udostępniona treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Proszę o zamieszczenie przedmiotowej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kamienica Polska;
2. Starostwo Powiatowe w Częstochowie;
3. ZUZ a/a.

**DYREKTOR**  
  
Grzegorz Szewczyk